



ООО "НТК Интерфейс"  
620043, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77  
т/ф (343) 287-57-17  
<http://www.iface.ru>

## **ПАСПОРТ**

**Модуль телеуправления «МТУ-4»  
с комплектом реле на колодках**

**КФИЯ.421891.433 ПС**

## 1. Основные технические характеристики

Модуль телеуправления «МТУ-4» предназначен для вывода управляющих команд.

Модуль телеуправления «МТУ-4» используется в составе оборудования УСПИ «ИСЕТЬ 2».


- Габаритные размеры 129мм(Д)\*85мм(Ш)\*86мм(В)
- Масса не более 650 грамм.
- Габаритные размеры 129мм(Д)\*53мм(Ш)\*22мм(В)
- Масса не более 100 грамм.
- Напряжение питания выходных реле 24 В
- Потребляемый ток выходных реле не более 25 мА
- Потребляемая мощность выходных реле не более 0,6 Вт
- Напряжение питания 5 В
- Потребляемый ток не более 100 мА
- Потребляемая мощность не более 0,5 Вт

Техническая информация содержится на сайте <http://iface.ru/support/docs/>

## 2. Комплектность

Модуль телеуправления «МТУ-4»	1 шт.
Разъем IDC-10F	1 шт.
Реле Finder 40.52.9.024	8 шт.
Колодка FINDER 95.05	8 шт.
Держатель Finder 09501	8 шт.
Паспорт	1 шт.

## 3. Внешний вид



#### **4. Гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Средний срок наработки на отказ не менее 100 000 часов.

Гарантийный срок эксплуатации — 36 месяцев с момента поставки.

Изготовитель не принимает претензии на изделие с явными признаками недопустимого механического, теплового или электрического воздействия.

#### **5. Сведения о рекламациях**

В случае потери изделием работоспособности или снижении эксплуатационных показателей ниже установленных норм, при условии соблюдения требований раздела «Гарантии изготовителя», неисправное изделие отправляется изготовителю по адресу:

620043, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77 ООО "НТК Интерфейс"  
тел (343) 287-57-17

#### **6. Свидетельство о приемке**

Модуль телеуправления «МТУ-4» с комплектом реле на колодках зав. № \_\_\_\_\_ прошел приемо-сдаточные испытания и признан годным к эксплуатации.

ОТК: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

#### **7. Упаковка**

Упаковщик: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_