

От Исполнителя:

Заместитель Генерального Директора
ЗАО "РТСофт"

От Заказчика:

Директор ООО «НТК Интерфейс»



А.В. Проскурин

М.П. "25" марта 2009 г.



Д.Н. Дмитриев

М.П. "25" марта 2009 г.

Заключение о совместимости

реализации Протокола МЭК 60870-5-101

ПКТ КП «Исеть»

производства Компании ООО «НТК Интерфейс»

и

ЦППС "SMART-FEP" производства ЗАО "РТСофт"

г. Москва

"25" марта 2009 г.

Сопряжение по протоколу МЭК 60870-5-101 возможно.

Наименование проверяемого ПО:


Версия ПКТ: КП «Исеть», версия ПО: от 21 марта 200.

Версия ПО ЦППС "SMART-FEP": Telemon RTS 2.8.2.28 от 05.03.2009 г.

Перечень согласованных настроек Протокола МЭК 60870-5-101 прилагается в Совместном Листе согласования Протокола МЭК 60870-5-101 ПКТ КП «Исеть» производства компании ООО «НТК Интерфейс» и ЦППС "SMART-FEP" производства ЗАО "РТСофт".


От Исполнителя:

Начальник отделения ГР ББ АИУС Э
ЗАО "РТСофт"

 А.А. Кадников

От Заказчика:

Инженер-программист
ООО «НТК Интерфейс»

 И.В. Нечаев

От Исполнителя:

Заместитель Генерального Директора
ЗАО "РТСофт"



А.В. Проскурин

М.П. "25" марта 2009 г.

От Заказчика:

Директор ООО «НТК Интерфейс»



Д.Н. Дмитриев

М.П. "25" марта 2009 г.

Заключение о совместимости

реализации Протокола МЭК 60870-5-101

ПКТ сервер ОИК «Диспетчер»

производства Компании ООО «НТК Интерфейс»

и

ЦППС "SMART-FEP" производства ЗАО "РТСофт"

г. Москва

"25" марта 2009 г.

Сопряжение по протоколу МЭК 60870-5-101 возможно.

Наименование проверяемого ПО:

Версия ПКТ: сервер ОИК «Диспетчер», версия ПО: 1.3 от 12 февраля 2009.

Версия ПО ЦППС "SMART-FEP": Telemon RTS 2.8.2.28 от 05.03.2009 г.

Перечень согласованных настроек Протокола МЭК 60870-5-101 прилагается в Совместном Листе согласования Протокола МЭК 60870-5-101 ПКТ сервер ОИК «Диспетчер» производства компании ООО «НТК Интерфейс» и ЦППС "SMART-FEP" производства ЗАО "РТСофт".

От Исполнителя:

Начальник отделения ПР ББ АИУС Э
ЗАО "РТСофт"

А.А. Кадников

От Заказчика:

Инженер-программист
ООО «НТК Интерфейс»

И.В. Нечаев

От Исполнителя:

Заместитель Генерального Директора
ЗАО "РТСофт"

От Заказчика:

Директор ООО «НТК Интерфейс»



А.В. Проскурин

М.П. "25" марта 2009 г.



Д.Н. Дмитриев

М.П. "25" марта 2009 г.

Заключение о совместимости

реализации Протокола МЭК 60870-5-104

ПКТ сервер ОИК «Диспетчер»

производства Компании ООО «НТК Интерфейс»

и

ЦППС "SMART-FEP" производства ЗАО "РТСофт"

г. Москва

"25" марта 2009 г.

Сопряжение по протоколу МЭК 60870-5-104 возможно.

Наименование проверяемого ПО:

Версия ПКТ: сервер ОИК «Диспетчер», версия ПО: 1.3 от 12 февраля 2009.

Версия ПО ЦППС "SMART-FEP": Telemon RTS 2.8.2.28 от 05.03.2009 г.

Перечень согласованных настроек Протокола МЭК 60870-5-104 прилагается в Совместном Листе согласования Протокола МЭК 60870-5-104 ПКТ сервер ОИК «Диспетчер» производства компании ООО «НТК Интерфейс» и ЦППС "SMART-FEP" производства ЗАО "РТСофт".

От Исполнителя:

Начальник отделения ПР ББ АИУС Э
ЗАО "РТСофт"

А.А. Кадников

От Заказчика:

Инженер-программист
ООО «НТК Интерфейс»

И.В. Нечасев